



4.- FUNCIONAMIENTO

COMPROBAR FUGAS ANTES DE PUESTA EN MARCHA

- Abrir la llave de corte de gas.
- Alimentar eléctricamente el cabezal termoelectrico, lentamente irá aumentando la presión (4 mín. aprox.).
- Encender los aparatos cuando el manómetro de la salida indique la presión de trabajo.
- Reajustar el regulador de entrada una vez todos los aparatos estén encendidos, el manómetro del cuadro de control debe indicar 300 mbar.
- La apertura y cierre lento, garantiza una modulación suave.
- El termostato de control se debe ajustar a la mínima histéresis o retardo de tiempo.

NOTA.- El regulador de mínima se situará en el punto adecuado al tipo de crianza. (Posiciones del 1 al 10)

El filtro, el regulador de entrada y el termostato T20 no están incluidos.

4. OPERATING

CHECK FOR LEAKS BEFORE STARTING

- Open the shut-off valve
- Apply voltage to thermoelectric valve, system will increase the pressure slowly (4 min. aprox)
- Thoroughly screw the maximum adjustable regulator control. Switch on the devices
- When all brooders are working at maximum, readjust the inlet regulator to get 300 mbar.
- Opening and closing operation provides a soft modulating control for the brooders.
- Computer or thermostat to manage the control panel, must adjust to a minimum hysteresis by temperature or time delay.

REMARK: The regulator of minimum should be placed in the adequate position according to each type of breeding (position 1 to 10).

The filter, the inlet regulator and thermostat T20 are not included.

4.- FONCTIONNEMENT

VÉRIFIEZ LES FUITES AVANT LA MISE EN MARCHÉ

- Ouvrez le robinet de coupure du gaz.
- Alimentez électriquement la tête thermoélectrique, la pression augmentera progressivement (4 min. environ).
- Allumez les appareils lorsque le manomètre de la sortie indique la pression de travail.
- Réajustez le régulateur d'entrée une fois que tous les appareils sont allumés ; le manomètre du tableau de contrôle doit indiquer 300 mbar.
- L'ouverture et la fermeture lentes garantissent une modulation douce.
- Le thermostat de contrôle doit être réglé sur une hystérésis minimum ou retard de temps.

NOTE: Le régulateur de pression minimale se situera sur le point adapté au type d'élevage. (Positions de 1 à 10)

Le filtre, le thermostat T20 et le régulateur d'entrée ne sont pas inclus.

KROMSCHROEDER, S.A.

C/ Sta. Eulalia, 213
08902 L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona
SPAIN
Tel. 93 432 96 00 Fax. 93 422 20 90 / 93 422 20 19
Email: info@kromschroeder.es www.kromschroeder.es

Puede recibir soporte técnico en la sucursal / representación que a Ud. le corresponda.
La dirección la puede obtener en Internet o a través de la empresa Kromschroeder, S.A. L'Hospitalet Barcelona.

*If you have any technical questions please contact your local Branch office / agent.
The addresses are available on the internet or from Kromschroeder, S.A. L'Hospitalet Barcelona.*

Pour toute assistance, vous pouvez également contacter votre agence / représentation la plus proche dont l'adresse est disponible sur Internet ou auprès de la société Kromschroeder, S.A. L'Hospitalet Barcelona